

**Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций ГАПОУ Техникум транспорта Филиал с. Кваркено Учебный корпус.**

*Название ПОО, наименование здания (учебный корпус, общежитие и т.п.)*

| <b>Оценка архитектурной доступности зданий ПОО 2020 г</b>   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| <b>Обязательные элементы условий доступности здания ПОО</b> |  | <b>Описание обязательных элементов (требования)</b> | <b>Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:</b> |  |   |
|   |  |   | <i>зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>       | <i>слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i> | <i>опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i> |
| <b><i>I. Вход (входы) в здание</i></b>                      |  |   |   |  |   |
| 1.  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов      |   | 1   | 1  | 1   |
| 2.  | поручни (при наличии наружной лестницы) *                      |   | 1   | 1  | 1   |
| 3.  | пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) * | Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20    | 1   | 1  | 1   |

|     |   |  |   |   |   |
|-----|---|--|---|---|---|
|     |   | (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. |   |   |   |
| 4.  | автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)   |  | 0 |   | 0 |
| 5.  | достаточная ширина дверных проемов  |  |   |   | 1 |
| 6.  | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)  |  |   |   | 0 |
| 7.  | достаточный размер входной площади*   | Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.  | 1 | 1 | 1 |
| 8.  | при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0 |   |   |
| 9.  | план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне   |  | 0 |   |   |
| 10. | тактильно-контрастные указатели   |  | 0 |   |   |
| 11. | контрастная маркировка стеклянных дверей *  |  | 0 |   | 0 |
| 12. | контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *   |  | 0 |   | 0 |
| 13. | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)   |  | 0 | 0 |   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.   | система вызова помощи   |   |   |   |   |
| <b>II. Пути перемещения внутри здания</b>     |   |   |   |   |   |
| 15.   | достаточная ширина дверных проемов  |   |   |   | 1 |
| 16.   | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)  |   |   |   | 0 |
| 17.   | достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров   |   | 1 | 1 | 1 |
| 18.   | адаптированные лифты *  |   | 0 |   | 0 |
| 19.   | достаточная ширина дверных проемов лифта *  | 0,9 м и более                           |   |   | 0 |
| 20.   | поручни на лестницах  |   | 0 | 0 | 0 |
| 21.   | горизонтальные поручни на путях движения  |   | 0 |   | 0 |
| 22.   | мобильный гусеничный подъемник  |   |   |   | 0 |
| 23.   | дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *  |   | 0 | 0 | 0 |
| 24.   | тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения  |   | 0 |   |   |
| 25.   | сменные кресла-коляски  |   |   |   | 0 |
| 26.   | контрастная маркировка стеклянных дверей *  |   | 0 |   | 0 |
| 27.   | контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *   |   | 0 |   | 0 |
| 28.   | таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                 |   | 0 |   |   |
| 29.   | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |   | 0 | 0 |   |
| 30.   | информационный терминал   |   | 0 | 0 | 0 |
| <b>III. Санитарно-гигиенические помещения</b> |   |   |   |   |   |
| <i>Туалетная комната</i>                      |   |   |   |   |   |
| 31.   | доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных   | размеры, м, не менее:<br>ширина - 1,65, | 0 | 0 | 0 |

|                  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|
|                  |   | глубина - 2,2,<br>ширина двери<br>- 0,9   |   |   |   |
| 32.              | универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом                      | Размеры, м, не менее:<br>ширина - 2,2,<br>глубина - 2,25,<br>ширина двери - 0,9 | 1 |   | 1 |
| 33.              | отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)   |   |   |   | 0 |
| 34.              | унитаз для инвалидов  | высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м   | 1 | 1 | 1 |
| 35.              | рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски   |   |   |   | 1 |
| 36.              | стационарные и откидные опорные поручни у унитаза   |   | 0 | 0 | 0 |
| 37.              | раковина с поручнями  |   | 0 | 0 | 0 |
| 38.              | крючки для одежды, костылей и других принадлежностей  |   | 1 | 1 | 1 |
| 39.              | водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа |   | 1 | 1 | 1 |
| 40.              | выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола  |   | 1 | 1 | 1 |
| 41.              | система вызова помощника  |   |   |   |   |
| <i>Душевая *</i> |   |   |   |   |   |
| 42.              | достаточная ширина дверных проемов  |   |   |   | 0 |
| 43.              | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)  |   |   |   | 0 |
| 44.              | душевая кабина с поддоном без порога  |   | 0 |   | 0 |
| 45.              | нескользкий пол   |   | 0 | 0 | 0 |
| 46.              | открывание двери наружу   |   | 0 | 0 | 0 |
| 47.              | переносное или закрепленное на стене складное сиденье   |   | 0 |   | 0 |
| 48.              | ручной душ  |   | 0 |   | 0 |

|  |   |  |     |     |     |
|--|---|--|-----|-----|-----|
| 49.  | настенные поручни   |  | 0   |     | 0   |
| 50.  | система вызова помощника  |  | 0   |     | 0   |
| <b>IV. Учебные помещения</b>                       |   |  |     |     |     |
| 51.  | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)  |  |     |     | 0   |
| 52.  | достаточная ширина дверных проемов  |  |     |     | 0   |
| 53.  | выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья  |  | 0   | 0   | 0   |
| 54.  | аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья   |  | 0   | 0   | 0   |
| 55.  | доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья   |  | 0   | 0   | 0   |
| 56.  | аудитории, оборудованные для дистанционного обучения  |  | 0   | 0   | 1   |
| 57.  | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации   |  |     |     | 0   |
| 58.  | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |     |     | 0   |
| 59.  | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации  |  |     | 0   |     |
| 60.  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры  |  |     | 0   |     |
| <b>Всего (в баллах):</b>                           |   |  | 10  | 9   | 14  |
| <b>Максимальный балл</b>                           |   |  |     |     |     |
| <b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b> |   |  | 50% | 47% | 73% |

Директор

А.Т. Альмагамбетов

Исполнитель: Зам. директора по АХЧ С.Ю. Нарыжнева  
 Специалист по охране труда С.А. Стародубцева тел./факс. (83537) 44-79-06.

\*при наличии

### ***Доступность (в %) по каждому виду нарушений***

Методика расчета:

1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым шрифтом.
2. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются.
3. Подсчитывается сумма полученных баллов – Всего (в баллах).
4. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк – элементов, которых нет в здании).
5. Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле:  
Доступность<sub>i</sub> = (Всего (в баллах) / Максимальный балл) \* 100%.

### ***Варианты критериев оценивания доступности:***

| <b>Доступность для каждого нарушения в отдельности</b>  | <b>Доступность по всем нарушениям в целом</b>  |
|---|--|
| <p>«<b>Полная доступность</b>» - от 75% по всем требованиям к доступности здания.</p> <p>«<b>Частичная доступность</b>» - от 50 до 74 % по всем требованиям к доступности здания (указать, какая нозология неучтена)</p> <p>«<b>Отсутствие доступности</b>» - менее 50% по всем требованиям к доступности здания.</p> <p><b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b></p> <p>Полная доступность по зрению - от 75 %</p> <p>Полная доступность по слуху - от 75 %</p> <p>Полная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 75 %</p> | <p>«<b>Полная доступность</b>» - соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п. 1.6 СП 35-101-2001). От 75% по каждой из трех нозологий.</p> <p>«<b>Частичная доступность</b>» - соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. От 50% до 74 % по 1-2 нозологиям.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>Частичная доступность по зрению - от 50 % до 74%</p> <p>Частичная доступность по слуху - от 50 % до 74%</p> <p>Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 50 % до 74%</p> <p>Отсутствие доступности по зрению - менее 50%</p> <p>Отсутствие доступности по слуху - менее 50%</p> <p>Отсутствие доступности по опорно-двигательному аппарату - менее 50%</p> <p>Здание может быть полностью доступно для лиц с нарушениями слуха (85%), частично для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (69%) и полностью недоступно для лиц с нарушением зрения (40%).</p> | <p><b>«Отсутствие доступности»</b> - не соответствие нормативам для категорий инвалидов. Менее 50% по двум нозологиям.</p> <p>Пример:</p> <p>81% 86% 93% - полная доступность</p> <p>75% 40% 70% - частичная доступность</p> <p>20% 80% 46% - отсутствие доступности</p> |
|---|--|